

# Příloha 29


dvojnásobné vedení s uspořádáním vodičů "Soudek" a dvě jednoduchá vedení s uspořádáním vodičů "Rovinným"  
bez (K)ZL dle AOPK: ODBORNÉ STANOVISKO, Způsob aplikace zviditelňovače RIBE B181/5

vodiče - jednoduché tzn. nikoliv vícesvazkové

podpěrné body - stožáry, sloupy

napět'ové hladiny - 110 kV, 35 kV, 22 kV

## 1. podpěrný bod



2a). podpěrný bod

2b). podpěrný bod

zviditeľňovače

## POZNÁMKA

Přesný typ je určen dle  $\emptyset$  vodiče.

Barevné rozlišení je pouze pro přehlednost schematického nákresu rozmístění.

R 15 m, R 30 m, O 15 m = maximální R (reálné), O (optické) rozteče

